

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0618.2Д от 30.03.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

артскважина х.Верхний, ул. Степная

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2021 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2021 11 ч. 10 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

артскважина х.Верхний, ул. Степная

Код пробы (образца):

0618.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0617.2Д от 30.03.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
артскважина ул. Торговая

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2021 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2021 11 ч. 10 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38
артскважина ул. Торговая

Код пробы (образца):

0617.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания


Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппиловская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0616.2Д от 30.03.2021

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
артскважина ул. Советская*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2021 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2021 11 ч. 10 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38*
Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38*
артскважина ул. Советская

Код пробы (образца):

0616.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0615.2Д от 30.03.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
артскважина ул.Щорса

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2021 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2021 11 ч. 10 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

артскважина ул.Щорса

Код пробы (образца):

0615.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия доставки:


автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0615.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.03.2021					
Дата окончания испытаний: 19.03.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	4 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0615.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 18.03.2021					
Дата окончания испытания: 19.03.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Код образца (пробы): 0616.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.03.2021					
Дата окончания испытаний: 19.03.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	4 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0616.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 18.03.2021					
Дата окончания испытания: 19.03.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



А.В. Сурнин

Код образца (пробы): 0617.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.03.2021					
Дата окончания испытаний: 19.03.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	4 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0617.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 18.03.2021					
Дата окончания испытания: 19.03.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"



А.В. Сурнин

Код образца (пробы): 0618.2Д					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.03.2021					
Дата окончания испытаний: 19.03.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	4 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0618.2Д					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 18.03.2021					
Дата окончания испытания: 19.03.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



А.В. Сурнин