

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1583.2Д от 13.06.2023**

Наименование пробы (образца) испытаний:

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение - в/к Арт.скважина, ст.Раздольная, ул.Советская*

Заказчик: МУП ЖКХ Раздольненского СП

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца)\*: 31.05.2023 13:30

Дата и время доставки пробы (образца): 31.05.2023 14:30

Сотрудник, отобравший пробы\*: директор Немцев А.С.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)\*: МУП ЖКХ Раздольненского СП Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца)\*: МУП ЖКХ Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Код пробы (образца): 1583.2Д

НД на методику отбора\*: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Условия транспортировки\*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Техник-лаборант Крамер Е.В.*

Код образца (пробы): 1583.2Д

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 31.05.2023

Дата окончания исследования: 01.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Химик-эксперт Першина Т.А.					Подпись

Код образца (пробы): 1583.2Д

**Бактериологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 31.05.2023

Дата окончания исследования: 01.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число	4	50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8,5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					Подпись

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA-RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

13.06.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1584.2Д от 13.06.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение - в/к Разводящая сеть, ст. Раздольная, ул. Щорса, 165*

Заказчик: МУП ЖКХ Раздольненского СП

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца)\*: 31.05.2023 13:30

Дата и время доставки пробы (образца): 31.05.2023 14:30

Сотрудник, отобравший пробы\*: директор Немцев А.С.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы)\*: МУП ЖКХ Раздольненского СП Краснодарский край, Кореновский район,

Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца)\*: МУП ЖКХ Раздольненского СП, Краснодарский край,

Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Код пробы (образца): 1584.2Д

НД на методику отбора\*: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки\*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Е.В. Крамер*  
Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 1584.2Д

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 31.05.2023

Дата окончания исследования: 01.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Cr-Co), 20 <sup>0</sup> С	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Химик-эксперт Першина Т.А.					Подпись

Код образца (пробы): 1584.2Д

**Бактериологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 31.05.2023

Дата окончания исследования: 01.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число	3	50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8,5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					Подпись

Конец протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"**  
**Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1585.2Д от 13.06.2023**

Наименование пробы (образца) испытаний:

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение - в/к Разводящая сеть, х. Верхний, ул. Ленина, 18*

Заказчик: МУП ЖКХ Раздольненского СП

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца)\*: 31.05.2023 13:30

Дата и время доставки пробы (образца): 31.05.2023 14:30

Сотрудник, отобравший пробы\*: директор Немцев А.С.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)\*: МУП ЖКХ Раздольненского СП Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца)\*: МУП ЖКХ Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Код пробы (образца): 1585.2Д

НД на методику отбора\*: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Условия транспортировки\*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 1585.2Д

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 31.05.2023

Дата окончания исследования: 01.06.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Cr-Co), 20 <sup>0</sup> С	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 1585.2Д

**Бактериологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 31.05.2023

Дата окончания исследования: 01.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число	2	50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8,5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Конец протокола