

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

14.12.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3775.2Д от 14.12.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Разводящая сеть ст. Раздольная, ул. Щорса, 165

Заказчик: МУП ЖКХ Раздольненского СП

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца)*: 29.11.2023 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 29.11.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробы*: Директор Немцев А. С.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП ЖКХ Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП ЖКХ Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Щорса, 165

Код пробы (образца): 3775.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 59024-2020

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт Хрулева Е.Н.

Код образца (пробы): 3775.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 29.11.2023

Дата окончания исследования: 30.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией-химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 3775.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 29.11.2023

Дата окончания исследования: 30.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

14.12.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3776.2Д от 14.12.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - арт.скважина ст. Раздольная, ул. Советская

Заказчик: *МУП ЖКХ Раздольненского СП*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *29.11.2023 12:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *29.11.2023 14:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Директор Немцев А.С.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы)*: *МУП ЖКХ Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *Администрация Раздольного СП, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Советская*

Код пробы (образца): *3776.2Д*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 59024-2020*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки*: *автотранспортом*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт Хрулева Е.Н.

Код образца (пробы): 3776.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 29.11.2023
Дата окончания исследования: 30.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Сг-Со), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией-химик –эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 3776.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 29.11.2023
Дата окончания исследования: 30.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

14.12.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3777.2Д от 14.12.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Разводящая сеть х. Верхний, ул. Ленина 18

Заказчик: *МУП ЖКХ Раздольненского СП*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *29.11.2023 12:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *29.11.2023 14:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Директор Немцев А. С.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы)*: *МУП ЖКХ Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП ЖКХ Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, х. Верхний, ул. Ленина 18*

Код пробы (образца): *3777.2Д*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 59024-2020*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки*: *автотранспортом*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт Хрулева Е.Н.

Код образца (пробы): 3777.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 29.11.2023
Дата окончания исследования: 30.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Сг-Со), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией-химик –эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 3777.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 29.11.2023
Дата окончания исследования: 30.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.