

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Краснодарском крае»

Е.Н. Кравченко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 3889.2Д от 26.12.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение – арт.скважина ул. Торговая*

Заказчик: МУП "ЖКХ" Раздольненского СП

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца)\*: 07.12.2023 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 07.12.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробы\*: Директор Немцев А. С.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы)\*: МУП "ЖКХ" Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца)\*: МУП "ЖКХ" Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Торговая, арт.скважина.

Код пробы (образца): 3889.2Д

НД на методику отбора\*: ГОСТ Р 59024-2020

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки\*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:


*Е.В. Крамер* Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 3889.2Д

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 07.12.2023

Дата окончания исследования: 08.12.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	7 ± 2	не более 20	град. цветности (Сг-Со), 20 <sup>0</sup> С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Лаборант Филонова З.И.					

Код образца (пробы): 3889.2Д

**Бактериологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 07.12.2023

Дата окончания исследования: 08.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8,2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8,5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

26.12.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 3890.2Д от 26.12.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение – Распределительная сеть, ст. Раздольная, ул. Щорса, 165*

Заказчик: МУП "ЖКХ" Раздольненского СП

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца)\*: 07.12.2023 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 07.12.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробы\*: Директор Немцев А. С.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы)\*: МУП "ЖКХ" Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца)\*: МУП "ЖКХ" Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Щорса, 165

Код пробы (образца): 3890.2Д

НД на методику отбора\*: ГОСТ Р 59024-2020

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки\*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Е.В. Крамер*  
Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 3890.2Д

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 07.12.2023

Дата окончания исследования: 08.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	7 ± 2	не более 20	град. цветности (Cr-Co), 20 <sup>0</sup> С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Лаборант Филонова З.И.					Подпись

Код образца (пробы): 3890.2Д

**Бактериологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 07.12.2023

Дата окончания исследования: 08.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8,2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8,5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					Подпись

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

26.12.2023

М.П.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 3891.2Д от 26.12.2023**

Наименование пробы (образца) испытаний:

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Распределительная сеть, х.Верхний, ул. Ленина*

Заказчик: МУП "ЖКХ" Раздольненского СП

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца)\*: 07.12.2023 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 07.12.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробы\*: Директор Немцев А. С.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)\*: МУП "ЖКХ" Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца)\*: МУП "ЖКХ" Раздольненского СП, Краснодарский край, Кореновский район, х.Верхний, ул. Ленина.

Код пробы (образца): 3891.2Д

НД на методику отбора\*: ГОСТ Р 59024-2020

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки\*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Кравченко*  
Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 3891.2Д

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 07.12.2023

Дата окончания исследования: 08.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	7 ± 2	не более 20	град. цветности (Сг-Со), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Лаборант Филонова З.И.					Подпись

Код образца (пробы): 3891.2Д

**Бактериологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 07.12.2023

Дата окончания исследования: 08.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8,2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п 8,5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					Подпись

Конец протокола